

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Készült: 2008.
Módosítva: 2012.

Készítette: Nagyné Juhász Krisztina
intézményvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. A felelős vezető beosztás szerint, a felelős vezető feladatai	3
1. A felelős vezető beosztás szerint	3
2. A felelős vezető feladatai	3
II. Az intézmény tűzvédelmi szervezete	4
1. A tűzvédelmi bizottság	4
2. Tűzvédelmi előadó	4
III. Az intézmény területére vonatkozó általános előírások	5
1. Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása	5
2. A dolgozók tűzvédelmi oktatása	5
3. Dohányzás	6
4. Tüzelő - és fűtőberendezések	6
5. Villamos berendezések	6
6. Villám elleni védelem	7
7. Vízszerezési helyek	7
8. Tűzjelzési lehetőség biztosítása	7
9. Tűzoltókészülékek, eszközök	8
IV. A Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi utasítás	8
V. Zárórendelkezések	9
VI. Az intézmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása	10

TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a 30/1996 (XII. 6.) BM sz. rendelet alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi utasítást adom ki, amelynek végrehajtását elrendelem:

I.

A felelős vezető beosztás szerint, a felelős vezető feladatai

A szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, betartásáért felelősek a mindenkori szakág – részleg vezetők, a saját területükre vonatkozóan.

1. Felelős vezető beosztás szerint:

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője.

2. Felelős vezető feladatai:

- 1.) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen részt venni és az ott megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni.
- 2.) A dolgozókat munkába állás előtt, évenként és szükség szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 3.) A működési területen történt tűzvédelmi helyzetre kiható változást a tűzvédelmi előadónak jelenteni szükséges.
- 4.) A felsorolt vezetők felelősek a működési területükre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért, közvetlen irányításuk alá tartozó dolgozók tűzvédelmi fegyelmeért.
- 5.) Az intézmény területén gondoskodni kell a tűzoltó készülékek elhelyezéséről, azok rendeltetésszerű használatának biztosításáról és folyamatos karbantartásukról.
- 6.) Intézkedni szükséges a tűz keletkezését megelőző okok kiküszöböléséről, dohányzó helyek kijelöléséről.

II.

Az intézmény tűzvédelmi szervezete

1. A tűzvédelmi bizottság:

1.) Az intézmény tűzvédelmi ügyeinek intézésére 3 főből álló tűzvédelmi bizottság van szervezve, melynek tagjai:

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi karbantartásáért felelős személy,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodásának irányításáért felelős személy,
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője.

A bizottság félévenként ellenőrzést végez, amelyről jegyzőkönyvet vezet. A feltárt hiányosságokat a felelősök megjelölésével, határidő kiszabásával jegyzőkönyvben rögzíti.

- 2.) Rendszeresen vizsgálja és értékeli az intézmény tűzvédelmi helyzetét, intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről, szükség esetén javaslatot tesz a mulasztók felelőssége vonására.
- 3.) Szervezi, irányítja a dolgozók tűzvédelmi oktatását, közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgák és a felvilágosító propagandamunka végzésében.

2. Tűzvédelmi előadó:

- 1.) Szervezi, irányítja, elősegíti az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, érvényre juttatását.
- 2.) Az intézmény fejlesztése, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok érvényre juttatását.
- 3.) A napi munka befejezésekor a tűzvédelmi utasítás alapján gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.

III.

Az intézmény területére vonatkozó általános előírások

1. Az intézmény tűzveszélyességi osztályba sorolása

- 1.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- 2.) Az intézmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolását a mellékelt külön kimutatás tartalmazza.

2. A dolgozók tűzvédelmi oktatása:

- 1.) Az intézmény összes dolgozóját – állományon kívülieket (és a terepgyakorlatukat töltő hallgatókat is) – munkába állítás előtt és azt követően évente, illetve szükség szerint tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az oktatáson mindenki köteles részt venni.

Oktatni kell:

- a munkafolyamat tűzveszélyességét,
- a tűzoltó készülékek, eszközök használatát,
- a tűzjelzés lehetőségét.

- 2.) Az intézményben a tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott végzi.
- 3.) Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával az e célra rendszeresített nyilvántartáson rögzíteni kell.
- 4.) Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben csak olyan dolgozók foglalkoztathatók, akik a szükséges szakvizsga képesítéssel rendelkeznek.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök:

-gáz - és olajfogyasztó tüzelő berendezés kezelői,
(ha a kazánok összteljesítménye a 30 KW-ot /250 Mcal/h/meghaladja/
lakatosok, hegesztők)

3. Dohányzás:

- 1.) Tilos a dohányzás az „A” – „C” osztályú helyiségekben.

Azokban a helyiségekben és területen, ahol a dohányzás valamint a nyílt láng használata tilos, jól láthatóan ki kell függeszteni a „NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS” tiltó táblát.

- 2.) Az 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 2.§ (4) bekezdésének b) pontja értelmében az intézmény területén nem jelölhető ki dohányzóhely.

4. Tüzelő- és fűtőberendezések:

- 1.) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
- 2.) A tüzelő- és fűtőberendezés valamint az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőmérséklettel való üzemelés mellett sem haladhatja meg a 60 °C-ot.
- 3.) Füstcsövet legalább másfél méterenként fémbilincssel az épület szerkezetéhez kell rögzíteni, és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetre gyújtási veszélyt nem jelenthet.
- 4.) A kazánokra vonatkozó kezelési utasítás a kazánházban van kifüggesztve.

5. Villamos berendezések:

- 1.) Csak olyan elektromos berendezést szabad üzemeltetni, amely megfelel az arra vonatkozó szabvány előírásainak. Meghibásodott berendezés üzemeltetése tilos!
- 2.) A villamos berendezés, fogyasztó készülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 3.) A csoportosan elhelyezett villamoskapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a kapcsoló ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
- 4.) A berendezések felülvizsgálatának bémunkában történő végrehajtását, felülvizsgálatuk során megállapított hiányosságok megszüntetésére történő intézkedést azonnal foganatosítani szükséges.
- 5.) A munka befejezése után az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell!

6. Villám elleni védelem:

A villámhárító berendezéseket 6 évenként szakvállalattal felül kell vizsgáltatni.

7. Vízszerezési helyek:

- 1.) A vízszerezési helyeket úgy kell kiépíteni, hogy a tűzoltó gépjárművekkel mindenkor megközelíthető és az oltóvíz kiemelhető legyen.
- 2.) A vízszerezési helyek, berendezések és tűzcsapok karbantartását fagy elleni védelmét biztosítani kell.
- 3.) A tűzcsapokat, víztárolókat és egyéb tűzoltó vízforrásokat szabványos jelzőtáblákkal kell ellátni.
- 4.) Vízszerezési helyek:
 - Dorogi u. Ady E. krt. sarok,
 - Ady E. krt. 28. sz. előtt.

8. Tűzjelzési lehetőség biztosítása:

- 1.) Az intézmény és a Tűzoltóság között a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell: távbeszélővel, ennek hiányában gépjárművel vagy kerékpárral futár útján kell megszervezni.
- 2.) A tűzjelzés célját szolgáló készülékeket állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- 3.) A távbeszélő készülék mellé ki kell függeszteni a legközelebbi tűzoltóság hívószámát (105).

9. Tűzoltókészülékek, eszközök:

- 1.) A helyiségekben, tároló területeken az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket, eszközöket, kell biztosítani.
- 2.) A készülékeket, eszközöket a kijárat ill. a veszélyeztetett hely közelében, hozzáférhetően kell elhelyezni, szabványos felfüggesztéssel. Állandóan használható és üzemképes állapotban legyenek.

IV.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi utasítás

A helyiségekre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi utasítást adom:

Szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata az alábbi helyiségben:

3.) főbejárati előtér

4.) várószoba

5.) folyosó

6.) irodák

7.) WC

8.) konyha.

Ezekben a helyiségekben tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedéllyel folytatható.

A fenti tilalmat nem csak tűz, de egészségvédelmi okok is indokolják.

Valamennyi folyosót, közlekedőt, padlásfeljárót eltorlaszolni még ideiglenesen is tilos!

Mosdóban, zuhanyzóban tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!

V.

Zárórendelkezők

- 1.) A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak nem vagy nem megfelelő végrehajtása esetén a mulasztás fegyelmi, szabálysértési súlyosabb esetben büntetőeljárást vonhat maga után.
- 2.) Vezetői munkakör változás esetén a szabályzat átadás-átvétel tárgyát képezze.
- 3.) Ezen szabályzat a kiadás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az eddig kiadott összes tűzvédelmi utasításokat hatályon kívül helyezem.

Hajdúnánás, 2012. június 01.

Nagyné Juhász Krisztina
intézményvezető


Az intézmény helyiségeinek tűzveszélyességi osztályba sorolása

Hasznos terület összesen: 164,2 m²

Helyiség megnevezés		Terület m ² -ben				
		A	B	C	D	E
1.	Előtér				8,10	
2.	Várószoba				4,50	
3.	Közlekedő				20,00	
4.	1. Sz. Iroda			30,90		
5.	2. Sz. Iroda			43,12		
6.	3. Sz. Iroda			22,54		
7.	Konyha			15,60		
8.	Kazánház			7,80		
9.	Szolgálati WC					1,50
10.	WC csoport					10,10
	Összesen			120	32,60	11.6

A „C” osztályba sorolt helyiségek aránya nagyobb, ezért „C” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

Hajdúnánás, 2012. június 01.



Nagyné Juhász Krisztina
Nagyné Juhász Krisztina
intézményvezető