

# TŰZRIADÓ TERV

**Készült: 2008.**  
**Módosítva: 2012.**

**Készítette: Nagyné Juhász Krisztina**  
**intézményvezető**

## TARTALOMJEGYZÉK

1. Tűzjelzés munkaidőben	3
2. A létesítményben tartózkodók riasztásának rendje, az épület(ek) elhagyásának módja	3
3. Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói	3
4. Tűzoltó felszerelések	4
5. Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve, címe, értesítésük módja	4
6. Egyéb tudnivalók	4
7. Egyéb megjegyzések	5

## TŰZRIADÓ TERV

A belügyminiszter 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. §. alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz. (intézményre) vonatkozó TŰZRIADÓ TERV-et (továbbiakban terv) kiadom. A tervben foglaltakat minden dolgozó köteles megismerni és munkavégzés során alkalmazni. A terv egyben mellékletét képezi a létesítményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatnak.

A terv feladata és célja a létesítmény épületeinek kiürítése, a benttartozkodók szervezett eltávoztása, ill. anyagi javak, értékek kimentése.

### **1.) Tűzjelzés munkaidőben**

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul jelezni a vezetőnek illetve távollétében a helyettesének, illetve a vezető által megbízott személynek. A vezető ill. helyettese köteles haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat, ha erre lehetőség nincs a rendőrséget vagy a mentőszolgálatot illetőleg a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalát.

#### ***A tüzet jelző személy feladata:***

- értesíteni a tűzoltóságot telefonon: 105

illetve, ha erre lehetőség nincs,

- futár útján.

#### ***A tűzjelzés tartalmazza:***

- az esemény pontos helyét,
- mi történt, mi ég, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző személy nevét és telefonszámát.

### **2.) A létesítményben tartózkodók riasztásának rendje, az épület(ek) elhagyásának módja:**

- riasztás esetén (pl.: csengő, hangjelzés) a dolgozók azonnal kinyitnak minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes szélességében, kivonulási útvonal a helyszínrajzon látható,
- biztosítják a lezárt termek esetleges hozzáférhetőségének lehetőségét.

### **3.) Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói:**

- nappali időszakban (munkaidőben) a főkapcsolóval elvégezni az épület teljes áramtalanítását (külön szabályzat),
- biztosítják, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogy véletlenül visszacsatlósítsák,

- értékek, bizonylatok mentése,
- kimentett értékek őrzése,
- tűzvédelmi berendezés, felszerelés kezelése,
- technológiai folyamat leállítása (külön szabályzat).

***Kiürítésért, mentésért, rendfenntartásért felelős:***

- a vezető vagy távolléte ideje alatt az általa megbízott személy(ek): az eligazító.

***Áramtalanításért, technológiai folyamat leállításáért felelős:***

- a vezető vagy távolléte ideje alatt az általa megbízott személy(ek): az eligazító.

***Az elsősegélynyújtásért, kimentett értékek védelméért felelős:***

- a vezető vagy távolléte alatt az általa megbízott személy(ek): intézményben tartózkodó dolgozók.

**4.) Tűzoltó felszerelések**

Az épületben készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékek valamint egyéb tűzvédelmi felszerelések helyét és használatát minden dolgozó köteles megismerni!

Tűzoltásért (tűzvédelmi berendezés kezeléséért) felelős személy:

- az intézményben tartózkodó dolgozók.

**5.) Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve, címe, értesítésük módja:**

Létesítmény vezetője: **Nagyné Juhász Krisztina**  
Telefon: 0036/303590760  
Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 9. sz.

Egyéb személy: **Révész Magdolna**  
Telefon: 0036/303267350  
Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 82/e. sz.

**6.) Egyéb tudnivalók:**

Elektromos főkapcsoló helye: hátsó északi homlokzaton.

Gázfőelzáró csap helye: villanyóra szekrényben.

Tűzvédelmi szempontból lényeges vízszerezési helyek központi nyitó-záró szerkezetei:

- utcai tűzcsap:
- Dorogi u. Ady E. krt. sarok,
  - Ady E. krt. 28. sz. előtt.

Elsősegélynyújtó hely: eligazító.

**7.) Egéb megjegyzések:**

A terv egy példányát valamint a létesítmény helyszínrajzát lezárt borítékban a eligazító szobában kell elhelyezni, és az abban foglaltak naprakészését folyamatosan biztosítani kell.

A tervben foglaltak és annak végrehajtását szükség szerint évenként ismertetni és gyakoroltatni kell, amelynek eredményét írásban rögzíteni kell.

A tervben foglaltak be nem tartása fegyelmi felelősségrevonást von maga után.

A terv kiadásának időpontja: 2012. június 11.



*Nagyné Juhász Krisztina*  
Nagyné Juhász Krisztina  
intézményvezető