

**Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, valamint a 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről értelmében, a**

## **KÉKY LAJOS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

**(Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)**

### **Tűzvédelmi Szabályzatát**

**az alábbiak szerint adom ki és alkalmazását elrendelem:**

A szabályzat hatálya kiterjed a **Kéky Lajos Városi Művelődési Központ** (továbbiakban: *művelődési központ, intézmény, létesítmény*) valamennyi létesítményére, helyiségére, szabadterére, az általa üzemeltetett egységekre, valamint minden, munkaviszonyban és alkalomszerűen foglalkoztatott illetve ott tartózkodó személyre.

A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, bírságolási, ill. szabálysértési eljárást von maga után.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Hajdúnánás, 2009. január 1.

.....  
**Bíró István**  
**igazgató**

P.H.

### **A tűzvédelmi szabályzat célja**

A Tűzvédelmi Szabályzat szintetizálja a tűzvédelemmel kapcsolatos, illetve tűzvédelmi jogszabályokat, szabványokat, egyéb előírásokat, melyek közvetve vagy közvetlenül érintik annak tűzvédelmét.

Szabályozza a létesítmény tűzvédelmének személyekre lebontott feladatát, a dolgozók kötelezettségeit, a be nem tartás jogi következményeit.

### **A Tűzvédelmi Szabályzat tárgya:**

A Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza a tűzvédelmi szervezet működésének alapelveit. Előírja a tűzvédelmi szervezet irányításáért, a tűzvédelmi előírások gyakorlati érvényesítéséért felelős dolgozók feladatait.

Meghatározza a tűzvédelmi oktatással, képzéssel kapcsolatos feladatokat. Rögzíti a **létesítményre** vonatkozó legfontosabb általános és speciális tűzvédelmi előírásokat.

## **I. fejezet**

### **Általános rendelkezések**

#### **1.**

(1) A művelődési központ munkavállalói, bérleti, külső vállalkozások, kötelesek az épület, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.

(2) A létesítmény munkavállalói, bérleti, külső vállalkozói, kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg a létesítmények, építmények, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

(3) A megfelelő tűzvédelem biztosításának érdekében a létesítmény tűzvédelmi tevékenységének irányítását tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmankénti foglalkoztatásával biztosítom. Ez lehet a Törvény értelmében külső vállalkozó is.

### **Értelmező rendelkezések**

#### **2.**

(1) A tűzvédelmi szabályzat alkalmazása során az alábbi értelmezéseket kell figyelembe venni:

- **Tűz (tűzeset):**

Az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban kárt okoz.

- **Tűz elleni védekezés (tűzvédelem) :**

A tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

- *Alapterület:*

A gép és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott területe. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.

- *Építmény:*

Olyan ideiglenes vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés (az alapozás) révén vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatásának révén jöhet létre (válhat ingatlanná). A talajtól elválasztva eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik.

- *Épület:*

Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy időnyjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja.

- *Helyiség:*

Minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.

- *Létesítmény:*

Az építési telken álló építmények és szabadterek összessége.

- *Műtárgy:*

Az épületnek nem minősülő építmény.

- *Mértékadó tűzszakasz:*

Szabadtéren vagy a létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.

- *Robbanásveszélyes állapot:*

Az "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.

- *Szabadtér:*

Helyiségnek nem minősülő térség, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

- *Talajszint alatti helyiség:*

Az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el.

- *Tűzmegeelőzés:*

A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetve a tűzoltás alapfeltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

- *Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány:*

Az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag - a robbanó- és a robbantóanyag kivételével -, készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban, szabványokban meghatározott követelményeknek.

- *Tűzoltási feladat:*

A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, valamint a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

- *Tűzvizsgálat:*

A tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányul.

- *Tűzszakasz:*

Az építmény, illetve szabadterület tűzvédelmi szempontból meghatározott önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban, nemzeti szabványban előírt tűztávolságok választanak el.

- *Tűzveszélyes tevékenység:*

Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

- *Műszaki mentés:*

Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozási tevékenység.

- *Égés:*

Az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó (exoterm) reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér.

- *Tűz:*

Időben és térben nem szabályozott terjedésű égési folyamat, amelyet füst- és/vagy lángképződés, illetve hőfelszabadulás jellemez.

- *Tűzállóság:*

Az épületszerkezetek ellenálló képessége a tűzzel, illetve a magas hőmérsékleti hatásokkal szemben.

- *Tűzveszélyességi osztály:*

Veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiség csoportok (tűzszakaszok), épületek, építmények, létesítmények, vállalatok (Kft; Bt; Rt; Pt; Kht; egyéni vállalkozás, intézmény stb.) besorolására meghatározott kategória a benne folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben - ( pl. lakó- és közösségi épületek ) - a rendeltetés alapján.

- *Tűzszakasz:*

Az építmény tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységtől - meghatározott tűzállósági határértékű - tűzgátló szerkezetek választanak el.

- *Kiürítés:*

A tűz által veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban, épületben levő személyek megtervezett eltávozása (eltávolítása).

- *Veszélyességi övezet:*

A helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagok, gépek, berendezések tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

A veszélyességi övezet kiterjedését

- éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó jogszabály, szabvány szerint (ide tartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe),

- minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani,

- *Zárt rendszer*

Amelyben a veszélyes anyag a közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen, úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét.

- *Beépített tűzvédelmi berendezés*

A tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tűzeset során keletkező füstnek és forró égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés.

- *Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély*

Az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be.

- *Szállásépület*

Kizárólag vagy részben – egy időben legalább 20 ember elhelyezését biztosító – átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységet, valamint közös használatú mellék- és egyéb helyiséget tartalmazó épület.

- *Nyitott gépjárműtároló*

Nyitott gépjárműtároló: közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellőzésű, nyílásos homlokzatú, gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a nyílások legalább két egymással szemben, 70 méternél nem távolabb lévő oldalán a határoló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevő nagyságban helyezkednek el.

- *Zárt gépjárműtároló*

Gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a nyitott gépjárműtárolóra leírt feltételeket.

- *Gépesített garázs*

A gépjárművek parkolóhelyre történő juttatása a gépjárművezető nélkül, teljesen automatikusan gépi úton történik.

- *Robbanás elfojtó berendezés*

Olyan beépített automatikus oltóberendezés, mely képes egy esetlegesen bekövetkező robbanás észlelésére, elfojtására, továbbterjedésének megakadályozására, illetve a robbanás hatásának jelentős csökkentésére.

### **Tűzjelzés**

#### **3.**

(1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek, mentőszolgálatnak, polgármesteri hivatalnak.

(2) A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az 1996. évi XXXI. törvény értelmében bárki köteles híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

#### **4.**

(1) A létesítmény területéről a tűzoltósághoz a tűzjelzési lehetőség biztosított, így:

A vezetékes telefon, ami a recepción és az irodákban található, a *hajdúnánási Hivatásos Önkormányzati tűzoltóságon*, a mobiltelefon, ami a dolgozóknál van, az a *debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon* cseng ki.

(2) A létesítmény tűzjelzésre szolgáló készülékeinél a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. (**Tűzoltóság hívószáma: 105**), illetve a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet 1. sz. melléklet 5. pontja szerinti piktogramot,

- *A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel:*

- A tüzeset, káreset pontos helyét, címét.
- Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?
- Emberélet veszélyben van-e?
- A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát.

(3) Aki a tűzjelzésre használható telefonok, tűzjelző csengők, jelzésadó nyomógombok meghibásodását észleli, az haladéktalanul köteles jelenteni munkahelyi vezetőjének, aki ezt követően a javításra haladéktalanul intézkedni kötelesek.

### **A tűzoltás**

#### **5.**

(1) A létesítmény területén keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk szerinti adatok közlésével kötelesek közreműködni.

(2) A létesítmény területén azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolják (út, közművezetékek elzárása, forgalomelterelés stb.) az erre hivatott személynek (aki a létesítmény részéről a tevékenységet irányítja, vagy felügyeli) kötelessége a Tűzoltóságnak szóban azonnal és ezt követően írásban is bejelenteni.

(3) Tűz esetén a tűzoltás vezető utasítását a munkavállalók kötelesek az előzőek szerint végrehajtani, a tüzeset eloltásához szükséges információkat legjobb tudásuk szerint a tűzoltás vezető tudomására hozni.

A tűzoltás felelős vezetője csak a tűzoltóság tagja lehet, aki szükség szerint a vezetésbe a létesítmény szakemberét bevonhatja.

### **A műszaki mentés**

#### **6.**

(1) A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a *tűzoltás* címszó alattiak vonatkoznak.

## **II. fejezet**

### **Tűzvédelmi hatósági feladatot érintő kérdések**

#### **7.**

(1) A létesítmény **esetében** az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a **hajdúnánási Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**, aki ilyen minőségében az alábbi jogokkal rendelkezik:

- A 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet, a 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat megfelelő pontjai által biztosított jogkörében engedélyező, tiltó és korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.
- Jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak alól, ha azt jogszabály vagy kötelezően alkalmazandó szabvány lehetővé teszi, más azonos biztonságot nyújtó megoldás mellett eltérést engedélyez.

(2) A tűzvédelmi hatósági ügyekben jelen esetben másodfokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a főváros területén az OKF jár el.

(3) A *tűzvizsgálatban, a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben* a létesítmény területén a **hajdúnánási Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** jár el.

### **Általános tűz megelőzési feladatok**

#### **8.**

(1) A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyag biztosításáról a tevékenységet folytató vállalkozásnak, erre kijelölt személynek gondoskodnia kell.

(2) A Tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint (a tevékenység kiesése nélkül) közre kell működni.

#### **9.**

(1) A létesítmény tevékenységi körével kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit minden munkavállalónak kötelessége biztosítani.

(2) A létesítmény területén a Tűzoltóság által végzett tűzvédelmi ellenőrzését a **művelődési központnak** kötelessége biztosítani és lehetővé tenni.

(3) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épületek, az építmény, a helyiségek, vagy a szabadterek a tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 30 nappal a létesítmény vezetőjének jelenteni kell, a változást a tűzvédelmi vezető a Tűzoltóságnak - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni.

## 10.

(1) Jelen szabályzat *függelékében* az 53/2005. (IX.10.) BM rendelet által meghatározott foglalkozási ágakban csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek foglalkoztathatók. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) megszervezése a Kft. ügyvezetője által megbízott, az OKF-en, vagy MKI-n regisztrált oktatásszervező feladata. Az elveket a *függelék* tartalmazza.

(2) A létesítmény új belépő munkavállalóit első alkalommal, vagy egy évnél régebben távol lévő személyeket teljes körű tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, erről a tűzvédelmi oktatási naplóban külön lapot kell felvezetni, és első tűzvédelmi oktatás megjelöléssel kell ellátni. Ezen oktatás keretében a teljes tűzvédelmi anyagot oktatni kell. Az oktatást végző személynek legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A munkavállalók tűzvédelmi továbbképzését évi egy alkalommal kell elvégezni, melyre a tematikát a tűzvédelmi vezető állítja össze és végzi el az oktatást a személyek részére. A tűzvédelmi oktatás igazolására a tűzvédelmi oktatási naplót kell kitölteni. A tematika oktatását a tűzvédelmi vezető távollétében legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy végezheti.

(4) A létesítmény azon munkavállalója, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

## 11.

(1) A létesítmény területén megvalósuló minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése csak úgy lehetséges, hogy a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatok el lettek rajta végezve. Ezeket mindenekelőtt a gyártótól, vagy a forgalmazótól kell beszerezni. A 27/1997. (IV.10.) BM rendelet szerinti *tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány* beszerzéséért a beszerzést végző személy a felelős, aki a tűzvédelmi vezető segítségével végezze ezt a tevékenységet.

(2) A létesítmény területén megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása előtt a terveket a tűzvédelmi megbízott a tűzvédelmi szakértővel áttanulmányozza és ezt követően a Tűzoltósághoz egyeztetés céljából eljuttatja.



(3) A tervezés szakában a felelős tervező tervezői nyilatkozatát, kivitelezés befejezésekor a felelős kivitelező kivitelezői nyilatkozatát a létesítmény részére be kell szerezni.

### III. fejezet A létesítményi tűzoltóság

#### 12.

(1) Az 1996. évi XXXI. törvény 35.§-a szerinti létesítményi tűzoltóság szervezése a létesítmény nem kötelezett.

#### 13.

(1) A **118/1996. (VII.24.) Kormányrendelet** a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról előírásai szerint:

#### **A létesítményi tűzoltóság kialakítására vonatkozó szabályok**

A létesítmény tűzzszakaszának számított tűzterhelése	A létesítményi tűzoltóság legkisebb készenléti létszáma			
	1001-3000 m <sup>2</sup>	3001-5000 m <sup>2</sup>	5001-8000 m <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup> feletti
	tűzzszakasz alapterület esetén			
<b>501-1000 MJ/m<sup>2</sup></b>	-	-	-	<b>4 fő</b>
<b>1001-1500 MJ/m<sup>2</sup></b>	-	-	<b>4 fő</b>	<b>8 fő</b>
<b>1501-2000 MJ/m<sup>2</sup></b>	-	<b>4 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>12 fő</b>
<b>2000 MJ/m<sup>2</sup> felett</b>	<b>4 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>16 fő</b>

A létesítmény **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet szerinti** mértékadó tűzzszakasza maga a művelődési központ épülete, ahol a számított tűzterhelés nem éri el a 2000 MJ/m<sup>2</sup>-t, ezért az előző adatok birtokában a létesítményi tűzoltóság legkisebb készenléti létszáma 0 fő kell, hogy legyen.

### IV. fejezet Tűzvédelmi bírság

#### 14.

(1) Az **1996. évi XXXI. törvény 43.§ (1) és (2) bekezdése**, továbbá a **116/1996. (VII.24.) Kormányrendelet** értelmében a tűzvédelmi hatóság - **jelen esetben a hajdúnánási Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** - a jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(2) Tűzvédelmi bírság szabható ki:

- Tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket.
- A tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetve rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használatáért.
- A létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megsértéséért.
- Az új tűzoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag - robbanó és robbantóanyag kivételével -, készülék, gép, berendezés, technológia alkalmazása,

gyártása, forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését.

- Az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet anélkül vagy attól eltérő módon végezik.
  - A tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot ad.
  - A munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodik.
  - A tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzi.
  - A tűzoltó készülék gyártását, javítását, ellenőrzését a jogszabályban, kötelezően előírt szabványban, illetve a tűzvédelmi engedélyben foglaltaktól eltérően végzik.
  - A külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság engedélyét, illetőleg egyetértését.
  - A fokozottan tűz és robbanásveszélyes, a tűz és robbanásveszélyes és a tűzveszélyes osztályba tartozó létesítmény üzemeltetője nem gondoskodik megfelelő szervezettel, illetőleg tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakemberrel a létesítmény tűzvédelméről.
  - A kötelezett nem készítette el a tűzvédelmi szabályzatot, nem gondoskodott annak ismertetéséről, és betartatásáról.
  - A jogszabályban kötelezően alkalmazandó szabványban előírt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok el nem végzése esetén.
- (3) A tűzvédelmi bírság kiszabása a **hajdúnánási Tűzoltóság** javaslatára történhet.
- (4) A tűzvédelmi bírság összege a **3.000.000,- azaz Hárommillió Ft-ot** is elérheti.
- (5) A tűzvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
- (6) A tűzvédelmi bírság a jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismét kiszabható, ha a kiszabás feltételei még mindig fennállnak.

## V. fejezet

### Általános tűzvédelmi létesítési és használati szabályok

#### Általános rendelkezések

##### 15.

(1) A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából a létesítmény területén használt anyagokat, illetőleg a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabad tereket, a tűzzszakaszokat, továbbá az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket, a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapulvételével, a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt

vagy tárolt anyagok tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe venni. A gépek, berendezések, használt késztermékek és alapanyagok tűzvédelmi paramétereinek vizsgálatáról készült bizonylatot kell hiteles adatbázisként kezelni.

*Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás elvei*

**16.**

• **" Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes " (jele: „A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

1. az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
2. az az anyag, amelynek bármely halmazállapotában heves égése, robbanása indító (iniciáló) gyújtásra, illetőleg más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
3. az a folyadék, olvadék amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját.
4. az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%
5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, amelyben az előzőekben meghatározott tulajdonságú anyagokat előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben ezek az anyagok tűz- és robbanásveszélyes mennyiségben és állapotban fordulnak elő.
6. a 100 m<sup>3</sup>/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezhasas gázmérők helyisége
7. az a helyiség amelyben nyitott akkumulátort helyeztek el vagy töltenek és nincs hatékony szellőztetés.

• **" Tűz- és robbanásveszélyes " (jele: „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

1. az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
2. az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet,
3. az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C nagyobb, nyílttéri lobbanáspontja pedig legfeljebb 55 °C fok, üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke.
4. az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb,
5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben az előzőekben meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben ezek az anyagok a tűz- és robbanásveszélyes mennyiségben és állapotban fordulnak elő.
6. a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne

7. az elszívott anyag a levegővel robbanóképes elegyet képez

• **" Tűzveszélyes " (jele: „C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

1. az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C fok,
2. a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleumok,
3. az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C foknál nagyobb, de legfeljebb 150 °C fok, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb.
4. az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyekben az előzőekben meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
6. az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb.
7. az üzemanyag-töltő-állomások.

• **" Mérsékelt tűzveszélyes " (jele: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

1. az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C foknál nagyobb,
2. az a folyadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C foknál nagyobb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van,
3. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben az előzőekben meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá ahol nyílt lángú tüzelőberendezést alkalmaznak,
4. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter ahol nem éghető anyagot 300 °C-on dolgoznak fel
5. azok a közösségi létesítmények, amelyek nem tartoznak a "C" tűzveszélyességi osztály hatálya alá,
6. lakó, iroda, szállás jellegű épületek,
7. gépjármű tároló,
8. az állattartó helyiség.

• **" Nem tűzveszélyes " (jele: „E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik:**

1. a nem éghető anyag,
2. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, amelyben nem éghető anyag 300 °C fok hőmérséklet alatti előállítása, feldolgozása, felhasználása, tárolása vagy forgalomba hozatala történik.

Azon különleges anyagok esetében – kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak –, amelyek az előzőekben meghatározottak szerint nem sorolhatók tűzveszélyességi osztályba, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalása az irányadó.

A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadterének vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

A létesítmény területén nincs érvényesítve az a tétel, mely szerint a veszélyességi övezetre, helyiségre, szabadterre - ha az anyagot zárt, nem éghető rendszerben dolgozzák fel, tárolják, vagy szállítják - az elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyével a veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályra vonatkozó előírások alkalmazhatók.

## **VI. fejezet**

### **A létesítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok**

#### *Tűzállósági fokozatok*

#### **17.**

(1) A létesítmény területén létesített tevékenységek, azok tűzszakaszai a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően az alábbi tűzállósági fokozatoknak megfelelően lettek kialakítva:

- "A"- "B" tűzveszélyességi osztály esetén I-II.
- "C" tűzveszélyességi osztály esetén I-III.
- "D" tűzveszélyességi osztály esetén I-IV.
- "E" tűzveszélyességi osztály esetén I-V.

(2) A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények, így különösen a *álmennyezetek, fedélhéjazatok, tetőfödémek, hő és csapadékvíz elleni szigetelések, nyílászáró szerkezetek, burkolatok, hang és hőszigetelések* megfelelnek a kötelezően alkalmazandó **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet** előírásainak, azoktól a létesítés során eltérés nem vált szükségessé.

#### *Tűztávolság*

#### **18.**

(1) A létesítmény épülete *helységei és a szomszédos helységek között olyan tűztávolság van megtartva, hogy a keletkezendő tűz a szomszédos helységekre a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet* előírás szerinti ideje alatt *veszélyt nem jelent*, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltó egységek zavartalan felvonulása és működése biztosítva van. A létesítés időszakában készült kiürítés számítás alapján az épületek kiürítése **a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet** szerinti előírásoknak megfelel.

(2) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetekben, helyiségekben, szabadterén, építményben nyílt lánggal, izzással, illetőleg veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezések a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével nem helyezhető el. Ezen veszélyességi övezetek a részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásnál találhatók.

(3) A létesítmény területén folytatott alaptevékenységek a fokozottan tűz- és robbanásveszély lehetőségét alapvetően nem hordozzák magukban.

## **VII. fejezet**

### **A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok**

#### **19.**

(1) A létesítmény épületét, helyiségeit csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetésének

megfelelően szabad használni. Az ezekben történő változás esetén a funkcióváltáshoz szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat le kell bonyolítani, ezért felelős a változtatással megbízott személy, vagy az azt folytató vállalkozás.

(2) Az épületben a tevékenységek végzését, az anyagok használatát, tárolását csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, építményben szabad folytatni. Ettől eltérően munkavégzést a létesítmény területén senki nem engedélyezhet és utasítást sem adhat.

(3) A veszélyességi övezetekben, helyiségekben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt lehet tartani a tűzvédelmi szabályzat egységekre, helyiségekre vonatkozó részében meghatározott mennyiségben és formában.

(4) A veszélyességi övezetekből, helyiségekből, szabad terekről, a gépekről, a berendezésekről, az eszközökről, készülékekről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

(5) A tűzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetőleg megsemmisíteni.

## **20.**

(1) A tűzveszélyes folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél, a tárolóedénynél, minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot fel kell itatni, vagy ki kell szellőztetni, a felitatott anyagot a létesítmény használati szabályait tartalmazó tűzvédelmi szabályzati részben meghatározott tárolóba kell szállítani, illetőleg a megfelelő helyen kell megsemmisíteni.

## **21.**

(1) A létesítmény épületében, a helyiségek, technológiai egységek bejáratainál, jól látható helyen a vonatkozó előírásokat, tiltó és figyelmeztető rendelkezéseket tartalmazó és az MSZ 15631 valamint az MSZ 17066 szabványnak, 2/1998 MüM rendeletnek megfelelő táblákat kell elhelyezni.

(2) A táblákat az egyéb tiltó és rendelkező feliraton kívül a tűzveszélyességi osztálytól függően az alábbi felirattal mindig el kell látni:

- "C" tűzveszélyességi osztály esetén:

**"C"**

**Tűzveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos!**

**Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.**

## **22.**

(1) A létesítmény közmű nyitó és zárószerkezeteit, a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni. A jelöléseknél az MSZ 15631 és az MSZ 17066 szabvány előírásait be kell tartani. A szabvány előírásain túl a villamos berendezésekre vonatkozó és egyéb biztonsági jelöléseket is el kell helyezni. (2/1998. (I.16.) MüM rendelet)

(2) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtajait valamint a tűzszakaszok közötti átjárást biztosító ajtókat csukva kell tartani. Ha a csukva tartás üzemeltetési okok miatt nem lehetséges, úgy a nyitva tartás ideje alatt állandó felügyeletet kell biztosítani.

(3) A létesítmény épületének üzemeltetése során az olyan helyiségek ajtajait, amelyben személyek tartózkodnak, nem lehet lezárni. A lezárt ajtóknál a belülről történő nyitás lehetőségét állandóan biztosítani kell.

#### *Tűzveszélyes tevékenység*

### **23.**

(1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tűz- vagy robbanásveszélyt jelent, mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

(2) Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésének helyszínén a tűzvédelmi követelményeket folyamatosan biztosítani kell. Az állandó tűzveszélyes munkavégzés helyszínére vonatkozó előírásokat az egység tűzvédelmi használati szabályainál kell lesabályozni.

### **24.**

#### ***Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység***

(1) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (szemét, gaz égetését stb.) a létesítmény területén az alábbiak engedélyezhetnek:

**Az intézményigazgató** valamennyi területen jogosult tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére.

#### **Más vállalkozás működési területén végzett tűzveszélyes tevékenység szabályozása**

(2) Más vállalkozás területén végzett tevékenység esetén az engedélyt mindig az a vállalkozó adja ki, aki a munkát végzi és akinek a területén a munkát végzik a szükséges kiegészítéseket köteles az engedélybe belefoglalni.

(3) Az engedély kiadásának jogkörét ideiglenes jelleggel (*megbízólevéllel*) a vállalkozók esetében az őket helyettesítő személynek át lehet adni a vállalkozó távollétének ideje alatt.

(4) *Az előző rendelkezések saját vállalkozási körben végzett tűzveszélyes tevékenység esetén érvényesek. A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésének formátumát a melléklet tartalmazza.*

### **25.**

#### **Külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezése**

(1) A külső munkavállaló által végzett tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése a külső munkavállaló igazgatójának vagy megbízottjának a feladata.

Az **intézmény** területére a külső vállalkozó által kiadott tűzveszélyes munkavégzési engedélyt a létesítmény részéről az **intézményigazgatónak** kell láttamoznia. A láttamozással egyidejűleg az engedélyt a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal ki kell egészíteni. A kiegészítés történhet munkavégzési engedély

formájában is, de annak számát a külső munkavállaló engedélyének tartalmaznia kell. A formátumot a *melléklet* tartalmazza.

(2) A létesítmény által, vagy a külső vállalkozó által kiadott tűzveszélyes munka, írásban történő engedélynek az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- A tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, ha a tevékenység tűzvédelmi szakvizsgához kötött, akkor a szakvizsga bizonyítvány számát. (A *melléklet* szerint.)

(3) Az 53/2005. (IX.10.) BM rendelet által meghatározott tűzveszélyes tevékenységet, csak az abban rögzített érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A létesítmény területén tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek sorát és a vizsgáztatás rendjét a *függelék* tartalmazza.

(4) Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzését (*pl. hulladék, gaz égetése*) a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezheti. A kioktatás tényét a tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni.

(5) A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani. Külső munkavállaló esetén az előzőek biztosítása a külső vállalkozó feladata.

(6) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, a kezdéstől a befejezésig az engedélyező - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. A felügyelet biztosításánál az MSZ-09 74 006 szabványnak megfelelőséget szavatolni kell.

(7) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a tevékenységet végző személy(ek) a helyszínt és annak környezetét kötelesek tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka befejezését az engedély kiadójának be kell jelenteni.

## 26.

(1) Az **intézmény** szabadban lévő területein tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak az előzőekben leírt engedélyek birtokában lehet. Tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

## Dohányzás

## 27.

(1) Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

(2) Dohányozni nem szabad az "A"- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy



robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat a tűzveszélyességi övezetek határainál, a veszélyességi zónák széleinél, illetve a helyiségek bejáratainál az MSZ 15631 és az MSZ 17066 szabványnak és a 2/1998. (I.16.) MüM rendeletnek megfelelő táblával jelölni kell.

**(3)** A létesítmény területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. A dohányzásra kijelölt helyen **Dohányzóhely** feliratot kell elhelyezni. A dohányzásra kijelölt helyen nem éghető anyagú edényt kell elhelyezni az égő cigarettavégek részére. A dohányzásra kijelölt helyen külön tűzoltó készüléket elhelyezni nem szükséges, annak védelmét az épületben elhelyezett tűzoltó készülékekkel kell megoldani. Végrehajtásért az ügyvezető a felelős.

Dohányzóhelyet csak jól szellőztethető, nemdohányzók által nem látogatott helyen szabad csak kialakítani.

**A létesítményben a két főbejárati ajtó mellett, kívülről lehet dohányozni a dolgozóknak és a vendégeknek. Ez a tétel vonatkozik táncos, zenés rendezvény alkalmával is!**

1. A dohányzó helyeken nem éghető anyagú hamutálakat kell elhelyezni, melybe a cigaretta és gyufa végeket kell majd helyezni.
2. A munka, illetve a tevékenység, zenés összejövétel stb. befejezésekor a hamutálakat a központi szeméthyűjtőbe kell üríteni.

#### *Szállítás és vontatás*

### **28.**

(1) Az "A"- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok az *ADR, RID, GOMBSZ* jogszabályok; az *MSZ 7048, 9790, 9904, 9940, 9941, 15607, 15633, 15761, 16771* nemzeti szabványok, valamint a szállító, fuvarozó, közlekedési társaság előírásai szerint szállíthatók. A létesítmény területén történő anyagok belső szállításának rendjét a létesítmények használati szabályait tartalmazó tűzvédelmi szabályzatban határozom meg.

(2) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben, csak olyan járművek használhatók, amelyeknél a vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai (*robbanás biztos*) előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem áll fenn.

(3) A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben olyan jármű használható, amely a környezetére nem jelent gyújtási veszélyt.

#### *Raktározás és tárolás*

### **29.**

(1) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen - amennyiben állami szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók.

(2) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak az *MSZ 6444, 8819, 9905, 9908, 9940, 9941, 10136, 10799, 15607, 15659, 16761, 16771 20599/1* szabványok az *MI 20560* előírásai szerint, illetve a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet ide vonatkozó fejezetei alapján**, vagy a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

(3) Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat együtt tárolni nem, szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell, a káros felmelegedést meg kell akadályozni.

(4) Az "A" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét **Fokozottan tűz és robbanásveszélyes**, a "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényét **Tűz és robbanásveszélyes**, míg a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék csomagoló anyagát vagy edényét **Tűzveszélyes** felirattal kell ellátni, amennyiben jogszabály vagy nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik.

#### *Tűzszakaszok, tűzterhelés és tűzgátló elválasztás*

### **30.**

**(1) A létesítmény területén a tűz terjedésének megakadályozása céljából egy tűzszakasz lett kialakítva.**

(2) A létesítmény helységei a helységek rendeltetése, tűzveszélyességi osztálya, tűzveszélyességi fokozata, tűzterhelése függvényében a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet** előírásainak megfelel.

(3) A falak közötti határoló szerkezeten áthaladó közlőművek, csővezetékek nem éghető anyagból készültek, a berendezések körüli nyílások az átvezetett falnak megfelelő tűzállósági határérték követelményt kielégítő anyaggal van elzárva. Ezt a tételt tartani kell abban az esetben is, ha a közlőművön, csővezetékén olyan javítást végeznek el, mely a körülötte lévő anyagban nyílást eredményez.

#### *Hasadó-nyíló felület*

### **31.**

A létesítmény által használt területen nincs ilyen kialakítva.

#### *Padozat*

### **32.**

Különleges előírások nem indokoltak a létesítmény területén.

#### *Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak*

### **33.**

**(1) A létesítmény területén a tűzoltóság felvonulására két oldalról nyílik lehetőség. Tűzoltó járművel is két oldalról közelíthető meg az intézmény. A megközelítési helyeken a tűzoltóság gépjárművei biztonsággal közlekedhetnek, illetve a beavatkozáshoz megfelelő terület áll rendelkezésre.**

(2) A közlekedési utakat állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel járható állapotban kell tartani.

(3) A létesítmény területén lévő villamos berendezés kapcsolóját, a villamos berendezések előtti kezelőtereket, a közmű nyitó és záró szerkezetét továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

*Kiürítés***34.**

(1) A létesítmény területe úgy lett kialakítva, hogy az ott tartózkodók tűz esetén eltávozhassanak, illetve azok eltávolíthatóak legyenek. Ezt az állapotot a használat során állandóan meg kell őrizni!

*Kémény és füstcsatorna***35.**

A létesítményben (amennyiben található), kéményein és füstcsatornáin a többször módosított 19/1970. (IX.5.) ÉVM rendelet szerinti vizsgálatot, illetve a kémény tisztítását el kell végeztetni. A tisztítást évi egy alkalommal kell elvégezni.

**VIII. fejezet**

**Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó  
tűzvédelmi szabályok**

*Tüzelő-, fűtőberendezések***36.**

(1) **A létesítmény területén távhőről biztosítják** a meleget. Egyedi tüzelő- és fűtőberendezés nem használható.

(2) "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és éghető folyadékot a központi fűtés csövétől és fűtőtestétől 1 m távolságon belül elhelyezni nem lehet.

(3) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen keresztül füstcsövet átvezetni nem lehet.

(4) "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben egyedi tüzelő- és fűtőberendezés nem alkalmazható.

*Szellőztetés***37.**

(1) A létesítmény által használt terület különös szellőztetést nem igényel, itt szellőzésre a nyílászárók és a kialakított szellőztető szerkezetek használhatók.

*Hő- és füstelvezetés***38.**

(1) Az épület technológiája során keletkezhető tűz esetén termelődő hő és füst elvezetéséről külön gondoskodni kell. Ennek érdekében a telepítéskor érvényes **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet**nek megfelelő nyílásfelület biztosított. Ezt a célt a nyílászárók látják el.

*Csatornahálózat***39.**

(1) A létesítmény területén keletkező tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

*Gépi berendezések***40.**

(1) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben, helyiségben és szabad térben csak robbanás biztos erő és munkagépet,

készüléket, belsőégésű motort szabad elhelyezni, illetőleg használni. Ezek feleljenek meg az MSZ 2364; és MSZ 4814 szabványok előírásainak.

(2) A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, illetőleg építményben csak olyan belsőégésű motort szabad elhelyezni, használni, amely a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(3) A létesítmény azon gépeinél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tűz vagy robbanásveszélyt idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl külön korlátozó berendezések is alkalmazásra kerültek, mely a gép működését megakadályozza.

(4) A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél és tengelyeknél a tűzveszéllyel járó felmelegedést meg kell előzni.

(5) A tűzveszélyes gépi berendezéseknél és technológiáknál a gyártó, forgalomba hozó által a használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasításában foglaltakat mindenki köteles maradéktalanul betartani.

#### *Világító berendezés*

#### **41.**

(1) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren robbanást nem okozó, "C" tűzveszélyességi osztályban pedig tüzet nem okozó világítást szabad csak alkalmazni.

(2) A "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben bármilyen világítás használható.

(4) Az előző tételhez kapcsolódóan a létesítmény területén a nyílt lángú világító eszköz használatát nem engedélyezem.

(5) A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

(6) A villamos világítást az MSZ 2364; MSZ 1600-3-11-13-14-16 és az MSZ 1610 szabvány előírásainak megfelelően kell létesíteni és használni.

(7) A létesítmény területén az épületben **biztonsági és irányfény világítás is került kiépítésre.**

#### *Villamos berendezés*

#### **42.**

(1) A létesítmény villamos berendezéseit az MSZ 2364; MSZ 1600-3-11-13-14-16; MSZ 1610; **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet ide vonatkozó fejezete** és ME 123 szabványoknak megfelelően kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

(2) A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(3) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

(4) A villamos gépet, berendezést és készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, üzemekben pedig a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.

(5) A létesítmény területén lévő villamos berendezéseket az alábbiakban felsoroltak szerint kell tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni:

- Az **"A"- "B" tűzveszélyességi osztályba** tartozó helyiségben, szabadtéren **háromévenként**, a **"C" tűzveszélyességi osztályba** tartozó helyiségben, szabadtéren **hatévenként**, a **"D"- "E" tűzveszélyességi osztályba** tartozó helyiségben, szabadtéren **kilencévenként**.

(6) A villamos berendezések szabványszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálatát az Állami Energetika és Energiabiztonságtechnikai Felügyeletnél szakvizsgát tett, vagy a vizsgálói szakmával rendelkező személy végezheti. A szakvizsga érvényességi ideje 10 évre szól.

(7) A szabványossági vizsgálatok által feltárt hibákat, ha azok közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelentenek azonnal meg kell szüntetni, erre az anyagi fedezet megteremtése azon vállalkozó feladata akinek a területén a szabálytalanságot megállapították. Az azonnali megszüntetést nem igénylő hibák megszüntetése egy év időtartam alatt történjen meg, erre ütemtervet kell készíteni, melynek alapján a pénzügyi tervben a megszüntetési összeget köteles előállítani.

#### *Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem*

### **43.**

(1) **A létesítmény rendelkezik kiépített villámvédelmi rendszerrel.** A villámvédelmi rendszere külön-külön kialakított egyedi felfogókból álló villámvédelmi rendszer. Az épület az MSZ 274 szabványsorozatnak megfelelő villámvédelmi rendszerrel van ellátva. A földelési hálózat az egész területen egyedi földeléssel biztosított.

A villámvédelmi berendezések szabványszerinti vizsgálatát a *villamos berendezéseknél* megjelölt időszakonként kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálati idő épületekre vonatkozik. A felülvizsgálatot az ott megjelölt képesítéssel rendelkező személy végezheti. A felülvizsgálat által megállapított hibákat egy év időtartamán belül meg kell szüntetni, ha az a villámvédelem hatástalan működését eredményezi, akkor azonnal ki kell javítani. Az anyagiak biztosítása az előzőekben leírtak szerint történik.

(2) A létesítmény azon technológiai folyamatánál, berendezéseinél, készülékeinél, ahol a sztatikus feltöltődés veszélye tüzet, vagy robbanást okozhat, a feltöltődés megakadályozására az MSZ 16040 és MSZ 16041 szabványokban meghatározott védekezési mód kiépítésre került.

(3) A sztatikus feltöltődés elleni védelem szabványossági vizsgálatát a *villamos berendezéseknél* meghatározott időszakonként kell elvégezni. A felülvizsgálatot az ott megjelölt képesítéssel rendelkező személy végezheti. A vizsgálat során feltárt hibákat azonnal meg kell szüntetni.

## **IX. fejezet**

### **A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok**

#### *Oltóvíz*

### **44.**

**A létesítmény mértékadó tűzszakasza maga a létesítmény épülete, ennek megfelelően a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet 5. sz. melléklet**

**I/5. fejezet 5.1.5. bekezdés 2. táblázat** alapján meg kell határozni, mennyi **oltóvíz mennyiséget kell biztosítani**. A 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti mértékadó tűzterhelését meg kell határozni. A normatív értékek alapján a legmagasabb tűzterhelési értéket kell figyelembe venni az oltóvíz meghatározás szempontjából.

A normatív értékek alapján, a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet (5. sz. melléklet I/7. melléklet M1. 7. táblázat) szerinti mértékadó tűzterhelés legmagasabb tűzterhelési értéket figyelembe véve az oltóvíz meghatározás szempontjából a 800 MJ/m<sup>2</sup> a mértékadó, így az előző oltóvíz mennyiséget két órán keresztül kell biztosítani.

#### Tűzivíz biztosítása

#### 45.

1. **Az oltóvíz biztosítása** elsősorban a bejárattól 100 méteren belül található tűzcsapokról biztosított. Az egyik az épület déli oldalán a parkosított részen van elhelyezve, a másik az épület északi oldalán a betonozott részen található, melyek táblával vannak jelölve.
2. A vízkivételi hely féléves ellenőrzését 5 évnél nem régebbi tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.
3. A vízkivételi hely környezetének kialakítása olyan, hogy tűzoltó gépjárművel minden időben mellé lehet állni, a tömlőkkel a rácsatlakozást el lehet végezni.

#### 46.

A létesítmény oltóvíz szükségletén túl az építményekre meghatározott tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések, egyéb technikai eszközök, a működésükhöz szükséges oltó és egyéb anyagok biztosítva vannak.

#### *Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés*

#### 47.

(1) Tűzoltó készülékek porral oltó kézi készülékek találhatóak a kimutató lapon megjelölt helyeken.

(2) Tűzoltó készülékek elhelyezésének elvei:

- Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> alapterület után;
- A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek minden megkezdett 200 m<sup>2</sup> alapterülete után;
- A "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek minden megkezdett 600 m<sup>2</sup> alapterülete után.
- A "C" és "D" tűzveszélyességi osztály esetén, ha a területén "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezet vagy helyiség található akkor az arra vonatkozó mennyiségű tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

(3) A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni nem lehet.

(4) A tűzoltó készüléket, berendezést, eszközt, felszerelést, anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.

(5) Ha a tűzoltó készüléket, felszerelést, eszközt az előírt időre nem ellenőrizték nem tekinthető üzemképesnek.

(6) A tűzjelző készüléket, tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.

(7) A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabály, nemzeti szabványban foglaltak szerint, ezek hiányában a gyártási, forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

(8) A tűzjelző berendezésnek át kell jeleznie egy 24 órás figyelőszolgálattal rendelkező helyre (*tűzoltóság, őrző-védő szolgálat stb.*)

## X. fejezet

### Technológiák, helyiségek, szabadterek használati szabályait tartalmazó szabályzatok

#### **IRODAHELYISÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

Az iroda helyiség a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés e) pontja** értelmében nevesítve **"D" mérsékelt tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. A helyiségben a dohányzás tiltva van.
2. A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.
3. A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.
4. Elektromos főzőlap, kávéfőző használata megengedett, de az alá nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet kell helyezni.
5. A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.
6. A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre ( kb. 80 cm ) elegendő út állandóan szabadon maradjon.
7. Az iroda bejárati ajtajához közel, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
8. A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó



munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

9. A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény, ami tüzet okozhat eltávozása után nem marad. Ha a helység dohányzó is egyben, akkor köteles a helyiségből a hamutálat kivinni az csak kiürített állapotban maradhat a helyiségben. Hamutálat a helyiségben lévő szeméttartóba üríteni nem lehet, azt csak a szabadban elhelyezett szeméttárolóba lehet üríteni.
10. Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely **105** jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.
11. Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a felelősek.
12. A dolgozók állandó tájékoztatása céljából jelen szabályzatot az irodában ki kell függeszteni.

### **IRATTÁRRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

Az irattárat a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.3. bekezdés b) pontja** szerint **"C" tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. Az irattárba csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak
2. Az irattárban tárolásra kijelölt papíryananyagokon kívül mást tárolni, bevinni szigorúan tilos!
3. A tárolást úgy kell végezni, hogy a polcok közötti tér, valamint a közlekedési lehetőség állandóan szabadon maradjon. Ezekre ideiglenesen sem szabad anyagot rakni.
4. Az irattárban dohányozni, nyílt lángot használni tilos, s ezt a helyiség ajtaján kívül és a helységben jól látható helyen szabványos felirattal jelölni kell.
5. A helyiség tűzvédelmére a kijárat ajtó közelében el kell helyezni 1 db 6 kg-os ABC jelű porral oltó tűzoltó készüléket, melyeket eltorlaszolni nem szabad.
6. A helyiség elhagyása előtt az áramtalanítást el kell végezni, a bejárat ajtót pedig be kell zárni. A kulcsot hovatartozásuk jelölésével a kulcsos szekrénybe kell tenni.

### **RAKTÁRRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

A raktárat a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. A helyiségben darabárus tárolás folyik - ahol a művelődési házban használt anyagokat tárolják (székek, asztalok, kellékek stb.) - így annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.
2. A raktárban a tárolási egységek között úgy legyenek a berendezési tárgyak, tárolt anyagok elhelyezve, hogy legalább 0,8 m széles közlekedési út szabadon maradjon.



3.A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.

4.A raktár területén a **dohányzási tilalom érvényes!**

5.A raktárban a jellegtől eltérő, más anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

6.A raktár védelmére a raktár közelében  $m^2$ -től függően 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

### **TISZTÍTÓSZER TÁROLÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

A tisztítószer tárolót a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel **kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében nevesítve **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1.A tároló helyiségben csak tisztító szereket és a tisztításhoz szükséges segédanyagokat lehet tárolni. Ennek érdekében polcot kell elhelyezni a raktárban

2.A tárolt anyagokat a polcokon anyagonként külön kell választani. A padozaton nem éghető anyagfélét lehet tárolni.

3.A segédanyagokat úgy kell tárolni, hogy azokat eldőlés ellen biztosítani kell.

4.A helyiségben annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.

5.A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.

6.A tisztítószer tároló raktár területén a dohányzási tilalom ugyan úgy érvényes, mint az előzőekben.

### **ÖLTÖZŐRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

Az öltözőt a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel **kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** szerint **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1.Az öltöző területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A dohányzási tilalomra figyelmeztető feliratot a bejárat ajtójánál el kell helyezni.

2.Felirat az alábbi legyen:

#### **Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!**

3.Az öltöző területére éghető folyadékot, éghető anyagot a tanulók és a munkavállalók ruházatán kívül bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

4.Az öltözőben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos! Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.

5.Az öltöző bejáratának közelében könnyen hozzáférhető, jól látható helyen 1 db 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell

- elhelyezni. Ide figyelembe lehet venni a műhelyben lévő készüléket is. A tűzoltó készüléket rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.
6. Az öltözőben a szekrények és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.
  7. A villamos berendezések kapcsolóit, a tűzoltó készüléket, továbbá az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
  8. Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszárító berendezést üzemeltetni lehet (személyzeti öltöző), de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.
  9. Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem maradt.
  10. Jelen szabályzatban leírtakat az öltözőben tartózkodó személyek kötelesek betartani.

### **FOLYOSÓRA, KÖZLEKEDŐRE, ELŐTÉRRE , AULÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

A folyosókat, közlekedőket, előtereket a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelt tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. A folyosókon, közlekedőben, előtérben, aulában, mindennemű anyagtárolás, még ideiglenes jelleggel is **tilos!**
2. A folyosó, közlekedő, előtér menekülési útjait, kijáratait mindig szabadon kell tartani.
3. **A folyosókon, közlekedőben, előtérben a dohányzás tiltva van!!**

### **MOSDÓRA, WC-RE ZUHANYZÓRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

A mosdókat, WC-eket, zuhanyzókat a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.5. bekezdés b) pontja** értelmében **"E" nem tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. A hajszárítón kívül más elektromos berendezést ezen helyiségekben használni **TILOS!**
2. Mindennemű anyagtárolás, még ideiglenes jelleggel is **tilos!**
3. A dohányzás ezekben a helyiségekben is tiltva van!

### **KONYHA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

A **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében a konyhát **„D” mérsékelt tűzveszélyes** osztályba sorolom be.

1. A berendezések kezelési utasítását a helyiségben hozzáférhető helyen kell tartani és az abban foglaltakat a szabályzat részének kell tekinteni.

2. A konyha használata előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezések alapvető biztonsági berendezései meg vannak-e és azok üzemképesek.
3. Az elektromos kézi berendezéseket használat után a dugaszoló aljzatból ki kell húzni és a tárolási helyükre kell tenni.
4. A konyhában a technológiát kiszolgáló anyagokon, eszközökön kívül mást tárolni, elhelyezni nem lehet.
5. A konyhában az edényeket, alapanyagokat, keletkezett hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy a dolgozók menekülése állandóan biztosított legyen.
6. A konyhához tartozó raktározás tekintetében a raktározás tűzvédelmi szabályzata részben leírtakat értelemszerűen be kell tartani.

### **ELŐADÓTEREM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

Az előadótermet a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. Az előadóteremnél lévő tűzoltó készülékeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, rongálásuk, helyükről való eltávolításuk szigorúan tilos és büntetőjogi következményei vannak!
2. Ha az előadáson résztvevők tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek azt a dolgozóknak jelezni!
3. Az előadóteremben a dohányzás szigorúan tilos! Ennek betartásáért a személyzet a felelős.
4. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
5. A dohányzó helyeken annyi nem éghető anyagú vízzel telt edényzetet kell elhelyezni, hogy a várható dohányzó személyek által keletkezett cigarettavégek elhelyezhetők legyenek.
6. Az előadóterembe tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.
7. Az előadóteremben elhelyezett asztalokat és székeket úgy kell lehelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággal lehetővé tegyék.
8. Az előadóteremben elektromos berendezéseket televízió, kivetítő és projektor kivételével üzemeltetni nem lehet.
9. Az előadóterem kiürítéséért mindenkor a dolgozók a felelősek.

A tűzjelzés és a tűz esetén történő riasztás rendjét a Tűzriadó Terv tartalmazza, melynek megfelelően kell eljárni.

### **SZÍNHÁZTEREM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

A színháztermet a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1. Az épületben lévő tűzoltó készülékeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, rongálásuk, helyükről való eltávolításuk szigorúan tilos és büntetőjogi következményei vannak!

2. Ha az előadáson résztvevők tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek azt a dolgozóknak jelezni!
3. A vizesblokk és a folyosók különös szabályozást nem igényelnek egy kikötéssel:
  - a folyosókon sem széket, sem asztalt, sem másmilyen berendezést, tárgyat, ami a menekülési utat leszűkíti, nem lehet elhelyezni.*A folyosókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos!*
4. A színházteremben a dohányzás szigorúan tilos! Ennek betartásáért a személyzet a felelős.
5. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
6. A dohányzó helyeken annyi nem éghető anyagú vízzel telt edényzetet kell elhelyezni, hogy a várható dohányzó személyek által keletkezett cigarettavégek elhelyezhetők legyenek.
7. A színházterembe tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.
8. A színházteremben elhelyezett székeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággal lehetővé tegyék, a kiürítésre számításba vett ajtó szélességének megfelelő út szabadon maradjon.
9. A színházteremben elektromos berendezéseket, (rádió és televízió, illetve kivetítő, valamint a műsorszámhoz szükséges elektromos berendezések kivételével) üzemeltetni nem lehet.
10. A szinteken a szint menekülési útvonalát ábrázoló térképet ki kell függeszteni a tűzriadó terv szöveges részével egyetemben.
11. A színházterem kiürítéséért mindenkor a dolgozók a felelősek.
12. A tűzjelzés és a tűz esetén történő riasztás rendjét a Tűzriadó Terv tartalmazza, melynek megfelelően kell eljárni.
13. A helyiség rendeltetése vegyes, így lehet színházi előadásokat, értekezleteket tartani benne. Ugyan akkor egyéb táncos szórakoztató előadások megtartására is igénybe vehető.
14. A nézőtéri kijáratok ajtók száma összesen 2 db. Ezeket az ajtókat állandóan szabadon kell tartani. A hozzájutást és az azon kijutást biztosítani kell. Ennek érdekében rendezvények alkalmával azokat ki kell nyitni.
15. Az ajtóknál szélfogó függönyt úgy kell elhelyezni, hogy az szükség esetén egy mozdulattal szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nem érhet a földre.
16. A ruhatárolás céljára szolgáló hely előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon kell hagyni.
17. A nézőtéri részt úgy kell kialakítani, hogy a helyiséget 2,0 percen belül, az épületet pedig 8 percen belül el lehessen hagyni.
18. A színpadi rész és az első széksor között legalább 1,2 m széles közlekedési utat kell megtartani.
19. Abban az esetben, ha a nézőtéri részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.
20. A nézőtéri részen a kijárat felé mutató nyilakat kell elhelyezni a kiürítés biztonsága érdekében.
21. Az épületben díszletanyagok nem kerülnek tárolásra azok esetenként az előadást szervezők hozzá a helyszínre. A díszletek lángmentesítéséről az előadás megkezdése előtt meg kell győződni.

22.A nézőtéri részen előadás közben a dohányzás tilos. Abban az esetben, ha az előadás igényli a színpadi dohányzást, úgy gondoskodni kell a színpad hátsó részén a megfelelő vízzel telt edényről melyben a dohány nemű biztonsággal eloltható.

23.A színpadi részen előadás közben legalább 1 db, továbbá a nézőtéri részen legalább 2 db 6 kg-os ABC jelű porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni

Az utasításban foglaltak betartása minden munkavállalónak, fellépő színésznek és Tisztelt Vendégnek kötelező.

### **KLUBSZOBA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

1. A klubszobát a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
  2. Az épületben lévő tűzoltó készülékeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, rongálásuk, helyükről való eltávolításuk szigorúan tilos és büntetőjogi következményei vannak!
  3. Ha a foglalkozáson résztvevők tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek azt a dolgozóknak jelezni!
  4. A vizesblokk és a folyosók különös szabályozást nem igényelnek egy kikötéssel:
    - a folyosókon sem széket, sem asztalt, sem másmilyen berendezést, tárgyat, ami a menekülési utat leszűkíti, nem lehet elhelyezni.
- A folyosókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos!*
5. A klubszobában a dohányzás szigorúan tilos! Ennek betartásáért a személyzet a felelős.
  6. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
  7. A dohányzó helyeken annyi nem éghető anyagú vízzel telt edényzetet kell elhelyezni, hogy a várható dohányzó személyek által keletkezett cigarettavégék elhelyezhetők legyenek.
  8. A klubszobába tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.
  9. A klubszobában elhelyezett asztalokat és székeket úgy kell lehelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággal lehetővé tegyék.
  10. A klubszobában elektromos berendezéseket rádió és televízió kivételével üzemeltetni nem lehet.
  11. A szinteken a szint menekülési útvonalát ábrázoló térképet ki kell függeszteni a tűzriadó terv szöveges részével egyetemben.
  12. A klubszobák kiürítéséért mindenkor a dolgozók a felelősek.
  13. A tűzjelzés és a tűz esetén történő riasztás rendjét a Tűzriadó Terv tartalmazza, melynek megfelelően kell eljárni.

## **ZENESZOBÁK, TANTERMÉK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

A zeneszobákat, tantermeket a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklet II. fejezet 2.4. bekezdés b) pontja** értelmében **"D" mérsékelten tűzveszélyes** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

- 13.A tantermekben zeneiskolai tanulók, diákok vannak elhelyezve, akik általában a délutáni órákban tartózkodnak az épületben.
- 14.Az épületben lévő tűzoltó készülékeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, rongálásuk, helyükről való eltávolításuk szigorúan tilos és büntetőjogi következményei vannak!
- 15.A tanulók ha tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek azt a tanárnak jelenteni!
- 16.A folyosók különös szabályozást nem igényelnek egy kikötéssel:
  - a folyosókon sem széket, sem asztalt, sem másmilyen berendezést, tárgyat, ami a menekülési utat leszűkíti, nem lehet elhelyezni.

*A folyosókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos!*
- 17.A zenetermekben a dohányzás szigorúan tilos! Ennek betartásáért a tanári személyzet a felelős.
- 18.Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad, de csak a 18 évet betöltött tanulók dohányozhatnak.
- 19.A dohányzó helyeken annyi nem éghető anyagú hamutálat kell elhelyezni, hogy a várható dohányzó személyek által keletkezett cigarettavégek elhelyezhetők legyenek.
- 20.A termekbe tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos, kivéve a kémiai előadót, de oda is a szabványoknak megfelelő mennyiségűt, azt is csak a pedagógus felügyelete mellett.
- 21.A termekben elhelyezett asztalokat és székeket úgy kell lehelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággal lehetővé tegyék.
- 22.A termekben elektromos berendezéseket rádió és televízió kivételével üzemeltetni nem lehet.
- 23.A folyosón a menekülési útvonalat ábrázoló térképet ki kell függeszteni a tűzriadó terv szöveges részével egyetemben.
- 24.A tantermek kiürítéséért mindenkor a tanárok a felelősek.
- 25.A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az Intézmény tűzriadó tervét évenként gyakorolni kell, így ennek keretében az épület kiürítését évi egy alkalommal el kell végezni.
- 26.A tűzjelzés és a tűz esetén történő riasztás rendjét a Tűzriadó Terv tartalmazza, melynek megfelelően kell eljárni.

## XI. fejezet

### **Z á r a d é k**

1. Jelen szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben bekövetkezett változást a változással egy időben (naprakészen) át kell dolgozni. Ennek teljesülése érdekében minden változást a létesítmény vezetőjének köteles bejelenteni, aki tudomást szerez a változásokról.
2. Azoknál a gépeknél, berendezéseknél, ahol próbaüzem folyik, annak megkezdése előtt a tűzvédelmi szabályozást el kell készíteni. Ideiglenes szabályzat legfeljebb hat hónap időtartamra készíthető. Ennek letelte után 30 nappal a végleges szabályzatot el kell készíteni.
3. Jelen szabályzat, mellékletei és függelékeiben foglaltakat a teljes munkavállalói állománnyal, a területen alkalmasszerűen dolgozó külső vállalkozásokkal ismertetni kell, az oktatás tényét oktatási naplóban kell rögzíteni, az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni az oktatás tényét.
4. A tűzvédelmi vezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a **létesítménnyel** kapcsolatba kerülő külső munkavállalók a tűzvédelmi szabályozás rájuk vonatkozó részét megismerjék, ezt a megfelelő rész kimásolásával és oktatásával történjen.

**A létesítmény Tűzriadó Terv készítésére kötelezett, azzal rendelkezik!**

**Jelen tűzvédelmi szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben foglaltak betartása a létesítmény területén tartózkodó valamennyi személyre kötelező.**

# M E L L É K L E T E K



<b>I. számú melléklet</b>
---------------------------

<b>Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos meghatározása</b>
--

**A megtartott helyszíni szemle alapján a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész II. fejezet 4.3. bekezdés értelmében engedélyt adok az alábbi munkák elvégzésére:**

Munka megnevezése: .....

Munkavégzés pontos helye:.....

A munkavégző neve:.....

**A fenti tevékenységet az alábbi időpontok betartása mellett kell elvégezni:**

Kezdési idő: 200..... év.....hónap .....nap .....óra .....perc

Befejezési idő: 200..... év .....hónap .....nap .....óra .....perc

**A munka végzésénél az alábbi tűzvédelmi felszereléseket, készüléket, felügyeletet kell biztosítani:**

Tűzoltó készülék / berendezés / felszerelés.....

Biztosítandó felügyelet.....

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok:.....

..... engedélyt adó neve, aláírása

**A fentieket tudomásul vettem és az elhelyezett felszerelésekért mint a munka végzője felel.**

..... munkavégző neve, aláírása

..... tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

....., 200.....év .....hónap .....nap

**A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye szerinti vezető által előírt, betartandó tűzvédelmi előírások**

..... kiegészítést tevő neve, aláírás

....., 200....év .....hónap .....nap

<b>II. számú melléklet</b>
----------------------------

<b>A dolgozók tűzvédelmi oktatását igazoló nyilvántartás</b>
--

A vállalkozás egészére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot előttem ismertették, a munkaterületemre vonatkozó használati szabályokat maradéktalanul megismertem.

.....  
oktatásban résztvevő aláírása

Az oktatott személy neve: .....

Születési helye: .....

Személyi igazolvány száma: .....

Az oktatott személy a munkaterületéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezi, arról visszakerdezéssel meggyőződtem.

.....  
oktatást végző neve, aláírása

....., 200.... év .....hónap ..... nap

<b>III. számú melléklet</b>
-----------------------------

<b>Nyilvántartás a dolgozók évente ismétlődő tűzvédelmi továbbképzéséről</b>
--

<b>A tűzvédelmi oktatás helye:</b>	
<b>A tűzvédelmi oktatás ideje:</b>	
<b>A tűzvédelmi oktatást tartotta:</b>	
<b>Tűzvédelmi szakképesítése:</b>	
<b>A tűzvédelmi oktatást tartó aláírása:</b>	
<b>A tűzvédelmi oktatás tárgya:</b>	

**Oktatáson megjelent:** ..... fő Igazoltan távol: ..... Igazolatlanul távol: .....

**Oktatás jellege:** - előzetes (alap-) oktatás - ismétlődő oktatás - rendkívüli oktatás  
- egyéb (új munkahely)

**Oktatott dolgozók:** - munkahelyen foglalkoztatottak - új belépők - munkakört, vagy munkahelyet változtatók - tartós távollétről visszatérők (6 hó)  
- más gazdálkodó szervezet dolgozói - szervezett társadalmi munkában részt vevők - diák fiatalok

**Oktatás formája:** - elméleti oktatás - gyakorlati oktatás

**Oktatás oka:** - egyszeri különleges munka - új anyag, gép, termelő berendezés bevezetése - baleset, rendkívüli esemény - illetékes személy rendelkezése - a törvény előírása alapján

S. szám	Munkavállaló neve	Munkavállaló beosztása	Munkavállaló aláírása	Megjegyzés
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


Az oktatást ellenőrző

..... neve	..... munkaköre	..... aláírása	..... dátum
---------------	--------------------	-------------------	----------------

Észrevételek.....



<b>V. számú melléklet</b>
---------------------------



**NYILVÁNTARTÁS**  
*víz kivételi helyről*  
*a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet szerint*

<b>Utolsó felülvizsgálat karbantartás időpontja</b>
---

200... ..... hónap ..... nap

<b>A felülvizsgálatot, karbantartást végző neve megállapítása</b>
---

**Felülvizsgálatot végezte:** .....

**Karbantartást végezte:** .....

**Megállapításai:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

<b>Az esetleges javítást végző neve és a javítás megnevezése</b>
--

**Javítást végző neve:** .....

**Javítás megnevezése, leírása:** .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

<b>A vízforrás nyilvántartási helye és száma</b>
--

**Nyilvántartási hely:** .....

**Nyilvántartási szám:** .....

<b>VI. számú melléklet</b>
----------------------------

<b>Tűzoltó vízforrások felülvizsgálati lapja</b>
--

<b>A felülvizsgálat tárgya:</b>
---------------------------------

Fali tűzcsap, víztároló (*medence, tartály*) természetes felszíni víz, tűzcsapszekrény, szerelvények és tartozékok\*

\* megfelelő rész aláhúzendő

<b>A felülvizsgálat helye, vízforrás nyilvántartási száma</b>
---

.....

<b>A felülvizsgálat ideje: 200.....</b>
---

<b>A felülvizsgálatot végezte</b>
-----------------------------------

**Név:**..... **Lakcím:**..... **telefon:**.....

**Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:** .....

**A 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet 1. rész III. fejezet 2.1. pont előírásai alapján végzett tűzoltó vízforrás és tartozékai felülvizsgálatát az alábbiak szerint végeztem el:**

- Tűzoltó vízforrás jelzőtáblájának adatait és épségét ellenőriztük.
- A vízforrás hozzáférhetőségét, szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát ellenőriztük.
- A korrózió védelem elleni megfelelőséget ellenőriztük.
- A vízvezeték jellegű vízforrást átöblítettük.
- A fali tűzcsapot és szerelvény szekrényt fém zárral lezártuk.

A fentiekén túlmenően a féléves ellenőrzés, karbantartás során a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet 1. rész III. fejezetének 2.1. pontjában** meghatározott általános feladatokon felül legalább ellenőrizni kell:

- A falitűzcsap-szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
- Az ajtók, kiforgatható tartók értelemszerű és megfelelő működtethetőségét,
- A szerelvények épségét, működtethetőségét,
- A tartozékok meglétét,

El kell végezni az előbbi rendelet 3.1.1.2. pontjában meghatározott feladatokat is.

<b>A felülvizsgálat során tapasztalt megállapítások, hibák, javítási javaslatok</b>
---

.....

.....

A 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet előírásai értelmében „A vizsgálat alapján feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni”.

.....

felülvizsgáló aláírása

## VII. számú melléklet

## NYILVÁNTARTÁS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT MUNKAVÁLLALÓKRÓL

Az **53/2005. (XI. 10.) BM rendelet** értelmében a vállalkozás munkavállalói közül az alábbi személyek rendelkeznek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal:

Sor szá m:	Munkavállaló neve:	Szakvizsga bizonyítvány kelte:	Szakvizsga bizonyítvány tárgya:	Következő vizsga ideje:

### Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök megnevezése

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (1)	
„A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők(2)	
PB gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők (3)	
Üzemanyagtöltő-állomás üzemviteli dolgozói (4)	
Az előző foglalkozási ágban munkát végzők tevékenységét közvetlenül irányítja	

<b>VIII. számú melléklet</b>
------------------------------

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:**.....év.....hó.....napján a ..... hivatalos helyiségében.

**Jelen vannak:** A ..... részéről:

.....

.....

**Tárgy:** A módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése által előírt tűzriadó terv éves gyakorlásának elvégzése

A fenti időpontban megtartott Tűzriadó Terv begyakorlása folyamán az alábbiak kerültek rögzítésre:

A tűzjelzést végrehajtó személy a jelzés módját a meghatározottak szerint hajtotta végre.

A létesítmény elhagyásának módját, a munkavállalókra kiosztott feladatokat megfelelően hajtották végre, így különösen: a tűzoltó készülékek készenlétbe helyezését, mentést az előírások szerint, áramtalanítást, munkafolyamatok leállítását.

A létesítmény kiürítésére a **9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet 5. rész I/7 fejezet 2.1.3. bekezdés 1. táblázat** által előírt megengedett időtartam:

A kiürítés első szakaszában: ..... perc

A kiürítés második szakaszában: ..... perc

A gyakorlás alkalmával mért kiürítési idők:

Első szakasz esetén: ..... perc

Második szakasz esetén: ..... perc

A jelenlévők megállapítják, hogy a létesítmény Tűzriadó Tervének végrehajtása az abban foglaltaknak megfelelően történt meg.

K.m.f.

.....



## IX. számú melléklet

## Mintalap a tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzéséhez

**Épület megnevezése:**

<b>Helyiség megnevezése:</b>	<b>Tűzveszélyességi osztálya:</b>
----------------------------------	-----------------------------------

Alapterület ( m <sup>2</sup> )	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Összesítés:</b>	(     )	(     )	(     )
(     ) (     )			

Az épület összesített alapterülete ..... m<sup>2</sup> ez az alapterület 100 %-a, ebből a 40 % ..... m<sup>2</sup>.

A „A”-„C” tűzveszélyességi osztály ..... m<sup>2</sup> ez ≤ mint a 40 %

A „A”-„C.” + „D” tűzveszélyességi osztály ..... m<sup>2</sup> ez ≥ mint a 40 %, így az épületet „D” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

**Az épület ..... m<sup>2</sup> nettó alapterülettel „D” mérsékelten  
tűzveszélyes osztályba tartozik.**

# FÜGGELÉKEK

## TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT MUNKAKÖRÖK

Az **53/2005. (XI. 10.) BM** rendelet *a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről* értelmében a létesítmény területén munkát végzők körében az alábbiakat szabályozom:

**Tűzvédelmi Szakvizsga letételére kötelezem:**

***A létesítmény területén munkát végző valamennyi***

- **Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők**
- **„A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők (fényezők);**
- **Az előző foglalkozási ágban munkát végzők tevékenységét közvetlenül irányító;**

***munkavállalóit.***

Azon munkavállaló aki a fenti Tűzvédelmi Szakvizsga bizonyítvánnyal nem rendelkezik a foglalkozási ágban nem dolgoztatható.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) megszervezése a BM OKF által regisztrált oktatásszervező feladata.

A szakvizsgáztatás teljes meneténél az **53/2005. (XI. 10.) BM rendelet** előírásait kell betartani, a szakvizsga 5 évig érvényes.

### **A LÉTESÍTMÉNY IGAZGATÓ ÉS A TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI**

#### **Az igazgató feladata**

- \* *Elősegíti a létesítmény tűzvédelmi helyzetének fejlődését;*
- \* *Rendszeresen negyedévenként vizsgálja és értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét;*
- \* *Javaslatot tesz, illetve megszünteti a felmerülő tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére;*
- \* *Megállapítja és meghatározza a tűzvédelmet érintő pénzösszegek mennyiségét;*
- \* *Közreműködik a Tűzvédelmi Szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás módosításában;*

- \* *Szervezi és irányítja a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, az előírt tűzvédelmi képesítés megszerzését;*
- \* *Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgáztatások, tanfolyamok megszervezésében;*
- \* *Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról;*
- \* *Biztosítja a létesítmény tűzvédelméhez kapcsolódó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok meglétét;*
- \* *Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;*
- \* *Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlatozását;*
- \* *Intézkedik a létesítményben keletkező, vagy keletkezhető veszélyhelyzetek elhárítására;*
- \* *Intézkedik a megfelelő szabványossági vizsgálatok elvégzésére, szükséges tűzvédelmi berendezések beszerzésére;*

A létesítmény tűzvédelmét ellátó személy **képesítési követelményeit, feladatait, jogait** a következők szerint határozom meg:

### **A létesítmény Tűzvédelmi Megbízottja**

#### **Feladata**

- \* *Elősegíti a létesítmény tűzvédelmének fejlődését;*
- \* *Elősegíti a létesítmény tűzvédelmi előírásainak megtartását, és megismerését;*
- \* *Ellenőrzi negyedévente egy alkalommal a létesítmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, meglétét;*
- \* *Tűzvédelmi hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetésére, a hatáskörébe tartozó hiányosságokat megszünteti;*
- \* *Tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben kezdeményezi a szükséges felelősségre vonást;*
- \* *Javaslatot tesz a Tűzvédelmi Szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolásban való szükséges változtatására, azok tervezetét elkészíti;*
- \* *Közreműködik a Tűzoltóság helyszíni gyakorlatozásában;*
- \* *Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, biztosítja annak lehetőségét;*
- \* *Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, a tűzvédelmi szakvizsgáztatást, a tűzvédelmi képesítések megszerzését;*
- \* *Véleményezi, vagy véleményezteteti a tűzveszélyes munkavégzési engedélyeztetést, szükség szerint gondoskodik a megfelelő felügyelet meglétéről, biztosítja az eseti előírások meglétét, megtartásukat ellenőrzi;*
- \* *Gondoskodik a külső munkavállalók, a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatának rájuk vonatkozó mértékben való megismeréséről;*
- \* *Javaslatot tesz a tűzvédelmet érintő pénzösszeg nagyságára;*

- \* *Gondoskodik a létesítmény tűzvédelmi berendezéseinek készenlétben tartásáról, szabványos vizsgálatuknak a meglétéről;*
- \* *Gondoskodik a szabványossági vizsgálatok meglétéről;*
- \* *A tevékenységéről havonta egy alkalommal beszámol a létesítmény üzemeltetőjének.*

### **Tűzvédelmi képesítési követelmények**

A Tűzvédelmi Szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükséges a tűzvédelmet bonyolító munkavállalók képesítése. Ennek megfelelően és a vonatkozó 32/2002. (XII.12.) BM rendelettel összhangban az alábbi tűzvédelmi munkakörökben a következő képesítések megszerzését teszem kötelezővé:

### **Tűzvédelmi Megbízott**

- Középfokú tűzvédelmi szakképesítés és középfokú állami iskolai végzettség.

### **Tűzvédelmi Szakvizsga**

a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott munkakörökben a megfelelő szakvizsga bizonyítványokat be kell szerezni. A tűzvédelmi képesítések - kivéve a felsőfokú tűzvédelmi képesítést - a jogszabály értelmében nem mentesítenek a tűzvédelmi szakvizsga letétele alól.

# TŰZRIADÓ TERV

## Tűzjelzés, létesítmény elhagyásának módja

Aki a **Létesítmény** területén tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal jelezni a Tűzoltóságnak.

**A Tűzoltóság hívószáma: 105.**

• **A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:**

1. A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;
2. Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
3. Emberélet veszélyben van-e;
4. A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

A **Létesítmény** területén *tűzjelzésre* használható telefonkészülék a dolgozóknál található mobil telefonkészülék, illetve a vezetékes telefon.

A tűzoltóság közvetlen értesítését mindkét telefontípuson keresztül végrelehet hajtani.

• **Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:**

1. Tűz észlelése esetén elsőként a veszélyeztetett épületrészben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Az értesítés tűzilármával történik:

**TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN**

kiáltás ismétlésével.

2. Ezt követően a fenti hívószámon a Tűzoltóságot értesíteni kell. ( 105 )

2. Ezt követően az igazgatót kell értesíteni.

Neve:..... Telefonszámok: **06-....0-.....-.....**

4. Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy a gázpalack sérül, tűzbe kerül, vagy gázvezetéket érint, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:

Neve: **TIGÁZ** Telefonszámok: **06-52-476-444**

5. Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épület(ek) áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

Neve: **E-ON** Telefonszámok: **06-80-210-310**

6. Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket értesíteni kell még akkor is, ha sérülés nem történt (értelemszerűen sérülés esetén a mentőket értesíteni kell)

Telefonszám: **104**

7. Abban az esetben, ha vélelmezhetően bűncselekmény következtében keletkezett a tűz a rendőrséget értesíteni kell.

Telefonszám: **107**

• **A Létesítmény elhagyásának rendje:**

1. A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak kiürítése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdni.

2. A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését kell elvégezni.
3. Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén tevékenykedő dolgozók kötelesek ellenőrizni a munkavállalói létszámot.
4. A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó személy megléte nem bizonyos. Ez a kiürített személyek körében végzett névsorolvasással történjen. Csak abban az esetben lehet a mentést befejezettnek tekinteni, ha a létszámellenőrzés alkalmával minden mentendő személy megtalálható volt.

A létesítmény kiürítésénél minden esetben figyelembe kell venni a következőket:

- A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.
- Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.
- Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetet meg kell tiltani.
- Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
- A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.
- A menekítésre a melléklet szerinti térképen megjelölt útvonalat kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.

### **Munkavállalók tennivalói tűz esetén**

- Az a személy, dolgozó, aki a tüzet észleli azonnal köteles az első részben meghatározottak szerinti riasztást (hangos szó, tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezése) és tűzjelzést végrehajtani. A Tűzoltóság részére célszerű annak a személynek jelezni a tüzet, aki észlelte, hiszen ő bír a legtöbb információval a tűzről. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél, a tűzjelzést más személy is elvégezheti.
- Azon személy, feladatává válik a terület kiürítése, aki abban a pillanatban a helyszínen tartózkodik, de lehetőleg az ott folyamatosan munkát folytató végezze.
- A tűz területén tartózkodó dolgozók segítenek azon kollégáiknak, akik a tűzkeletkezés helyszínén végeznek munkát. Gondoskodnak a kimentettek biztonságos térbe való juttatásának elvégzéséről.
- Az épület áramtalanítását a kiürítés elvégzése után el kell végezni, ezt egy dolgozó tegye meg. A tűzoltóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát az áramtalanító dolgozóra ruházom.

- A munkavállalók feladata a keletkezett tüzek során az elsődleges tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel, eszközökkel.
- A bejárathoz legközelebb tartózkodó személy feladata, hogy az épületek valamennyi szabadba vezető ajtaját teljes terjedelmében kinyissa. Ha erre lehetőség van, akkor azt kívülről tegye és a legtöbb személy jelenlétét befogadó területek ajtajaival kezdje a sorrendet. További feladata a létesítmény létszámának pontos megállapítása.
- Azokon a helyeken, ahol személy nem tartózkodik, az ott munkát végzők feladata a tűz nagyobb kiterjedésének a megakadályozása, ennek érdekében gáz kizárása, elektromos rendszerek áramtalanítása, fokozott tűzveszélyes anyagok a tűztérből való kimentése, a veszélyeztetett területek kiürítésének kezdeményezése, tűzoltás elkezdése.
- Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés vagy emberélet ne kerüljön veszélybe. Anyagi javak mentése csak a személymentés elvégzése után történhet.

### **A létesítmény főbb veszélyforrásai**

- Elsődleges veszélyforrásként az elektromos zárlatból keletkező tüzet jelölöm meg.
- Másodlagos veszélyforrásként a tiltott dohányzásból keletkező tüzet jelölöm meg.

### **A létesítmény helyszínrajza**

A **létesítmény** helyszínrajzát el kell készíteni és jelen Tűzriadó Terv mellékleteként kell kezelni.

**A helyszínrajzokon a nyilak által jelölt irányában kell elhagyni az épületet.**

**A helyszínrajzokon a következő jelöléseket kell elvégezni:**

- Tűzoltó készülékek helyei és a készülékek típusa, sorszáma;



- Épületgépészeti berendezések központi elzárói (villamos áramtalanítási pont, gázrendszer kizárási pont, vízrendszer kizárási pont);





- Tűzjelzésre használható telefonok elhelyezési pontjai;



- Az épületekből történő menekülési útvonal megjelölése a kezdetétől zárt és a haladási irány felé nyíllal ellátott (piros vagy zöld) vonallal;



- Tűzoltó vízforrás;



- Kijelölt dohányzóhely;



**A tűzoltás céljára igénybe vehető vízszerezési hely elsősorban a települési tűzcsaphálózat vize.**

Hajdúnánás, 2009. január 1.

.....  
**Bíró István**  
**igazgató**