

DANKÓ GYÖRGY
Villanyszerelő egyéni vállalkozó
Hajdúnánás Korponai u. 23.

Felülvizsgálati nyilatkozat

Tisztelt megrendelő alapján, Hajdúnánás város polgármesteri hivatalának gondnoksága megbízásából Tedej Fő úton lévő orvosi rendelőintézet és óvoda, ifjúsági házban elektromos hibát vizsgáltam 2010. június 29-én.

A munkám során megállapítottam, hogy a fent nevezett épület főelosztó szekrénye baleset és tűzvédelmi szempontból nem megfelelő. Életveszélyes!!!

Észrevételek:

- Nem megfelelő kötési mód
- Vezetékek nem megfelelő színhasználata
- A belső hálózat túlterhelt
- Vezeték - keresztmetszet nem megfelelő
- A főelosztó mögötti sorkapcsos kötések és a vezetékek végek égettek
- Törött és elfáradt automaták vannak a főelosztóban.
- A főelosztó teljes cseréjét javaslom
- A külső falsíkon elhelyezett kötési dobozok megszüntetését javaslom.
- A tűzvédelmi főkapcsoló forgantyú csapja hiányzik, annak pótlását vagy a főkapcsoló teljes cseréjét javaslom

A megállapításomat a megrendelő tudomására hoztam, és tanácsoltam az azonnali felújítását az MSZ 2364 – es szabványsorozat alapján. Az el nem végzett felújításig az épület villanyszereléséért felelősséget nem vállalok, amit a megrendelő tudomásul vesz.

Kelt.: Hajdúnánás, 2010. június 30.

Dankó György
villanyszerelő, egyéni vállalkozó
4080 Hajdúnánás, Pázsit u. 18.
Adószám: 63794401-2-29
Vál. g. szám: ES-438056
H. tör. és T.SZ. 6079945-70000236

Dankó György
Vállalkozó

Pászka György
.....
Megrendelő

VÁROSI KORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERHIVATALA
Hajdúnánás

Ezen nyilatkozat 2 példányban készült: 1. példány : Dankó György, villanyszerelő
2. példány: Hajdúnánás város polgármesteri hivatalának gondnoksága