

DANKÓ GYÖRGY

Regisztrált villanyszerelő, egyéni vállalkozó

Hajdúnánás Pázsit u. 18.

Telefon: 0630/224-0445; E-mail: danvill@nanaskabel.hu

Felülvizsgálati nyilatkozat

Tisztelt megrendelő alapján, Hajdúnánás Református Óvoda megbízásából a Hajdúnánás Iskola utcai kisépületben javítási munkát végeztem.

A munkám során megállapítottam, hogy a fent nevezett épület meglévő elektromos hálózata nem megfelelő; élet-, baleset és tűzveszélyes.

Észrevételek:

- Nem megfelelő kötési mód
- Vezetékek nem megfelelő színhasználata
- A belső hálózat túlterhelt
- Vezeték - keresztmetszet nem megfelelő
- Alu és réz vezetékek nem megfelelő kötési módban vannak (csavaros kötés)
- Égett kötések
- Vezeték vége nem beazonosítható
- Lógó lámpaburák
- Elavult lámpák, kapcsolók


Általam elvégzett munka:

- Kötés javítása
- Lámpatest kiszakaszolása

A megállapításomat a megrendelő tudomására hoztam, és tanácsoltam az azonnali felújítását az MSZ 2364 – es szabványsorozat alapján.

Az el nem végzett felújításig az épület villanyszereléséért felelősséget nem vállalok, amit a megrendelő tudomásul vesz.

Kelt.: Hajdúnánás, 2015. február 19.

 Dankó György
villanyszerelő, egyéni vállalkozó
Hajdúnánás Pázsit u. 18.
Adószám: 63794401-2-29
Nyilvántartási szám: 09302862
Bankszls. K&H 10402070-50526578-89841008